

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86240041000109673734 Дата «27» 02 2024 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 37 _____ г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 12 » 03 2024 _____ г.
(место выдачи предписания)

Мною, Шакировой Л.С.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита №ПМ 86240041000109673734 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ИНН 8602002095 ОГРН 1028600610488, __628456, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Крылова, дом 29/1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ИНН 8602002095
ОГРН 1028600610488

Согласно Экспертного заключения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым», акта инспекции от 12.03.2024г. выявлены нарушения:

1. На момент проведения обследования в санузле для мальчиков (1 этаж) обнаружены дефекты потолка - трещины, отслоение краски, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

2. Количество обучающихся во многих классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (например, №107 кабинет (3а/4г) – 72,2 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 2,4 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

На момент проведения обследования перед в кабинете №107 обнаружены дефекты потолка в виде трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

127 кабинет (3з/4а) – 52,5 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 2,0/1,7 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 26/30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

128 кабинет (2а/2в/4ж) – 67,0 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 2,2 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

В спортивном зале имеются дефекты потолка в виде трещин, в комнате для спортивного инвентаря – трещины на стенах, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

2 этаж:

201 кабинет (1б/3е) – 53,0 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,7 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

202 кабинет (1г/3ж) – 52,6 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,8 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/29 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

Имеются дефекты стен в виде отслоения краски, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

203 кабинет (1в/3д) – 53,4 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,9/1,7 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

204 кабинет (1д/3в) – 53,8 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,9 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

205 кабинет (2б) – 53,0 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,7 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

3.Имеются дефекты пола в виде расхождения стыков линолеума, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. Также в кабинете №205 отделка стен выполнена бумажными обоями, что усложняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и нарушает требования п.п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.

206 кабинет (4з) – 53,0 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,7 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

В ходе обследования выявлены дефекты потолка и стен в виде трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

3 этаж:

301 кабинет (1ж/2е/4е) – 53,8 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,9/1,8/1,8 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/30/30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

302 кабинет (2г/4в) – 52,7 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,7 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

303 кабинет (2д/4д) – 53,5 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,7 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

304 кабинет (1а/3г) – 55,0 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,8 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29/30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

Выявлено частичное отсутствие плинтусов, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

305 кабинет (1е/3б) – 54,9 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,9/1,8 кв.м.(норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных

формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

В кабинете №305 отделка стен выполнена бумажными обоями, что усложняет проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств и нарушает требования п.п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. На момент проведения обследования имеются частичное отхождение обоев от стен, трещины на потолке, частичное отсутствие плинтусов что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

306 кабинет (4б) – 53,6 кв.м. Площадь на одного обучающегося – 1,7 кв.м. (норматив - не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 30 детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.

На лестничном марше между 2 и 3 этажами обнаружены дефекты стен и потолков в виде трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В коридоре рядом с приемной директора (2 этаж) обнаружены трещины на потолке, в коридоре 3 этажа рядом с кабинетом №311 присутствуют трещины на стене, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В кабинетах №№215, 216 выявлены дефекты пола в виде расхождения стыков линолеума, также в кабинете №215 обнаружены дефекты стен в виде отслоения краски, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В коридоре у кабинета №308 и над входом в кабинет №314 (химия) отсутствуют части плитки на стене, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. Кабинет № 107 не обеспечен дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.

5. Для реализации образовательной программы по биологии МБОУ СОШ №29 выделила кабинет №315. На момент обследования данный кабинет не обеспечен холодным и горячим водоснабжением – отсутствуют раковины, что нарушает требования п.п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

6. На момент проведения обследования в кабинете №304 частично отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

7. На момент проведения обследования обнаружены дефекты потолка на лестничном марше здания плавательного бассейна между 1 и 2 этажами (трещины), в раздевалках для мальчиков (трещины, следы течи) и для девочек (трещины), женских душевых (отхождение потолочных панелей), что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

8. Согласно протоколу лабораторных исследований №06400.24 от 12.03.2024 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском

районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) концентрация дезинфицирующего раствора «Део-хлор» 0,015% имеет концентрацию – 0,011%, что не соответствует требованиям п.п. 2.11.6 СП 1.2.3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.09.2024 года устранить выявленные нарушения.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
юридическое лицо _____ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ИНН 8602002095 ОГРН
1028600610488

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в _ТО_ Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе_ по адресу: __г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс __8(3462)246-077_ заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «_01_» _09_ 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Л.С.Шакирова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 12 » 03 2024 г. _____

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
